



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Мурманской области

(наименование территориального органа МЧС России)

183053, г. Мурманск, ул. Шабалина, д. 8, тел. (8152) 999-404, e-mail: emercom@51.mchs.gov.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Мурманску

УНПР ГУ МЧС России по Мурманской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

183025, г. Мурманск, ул. Буркова, д. 4, тел. (8152) 21-00-48, e-mail: ondpr.1@51.mchs.gov.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

РЕШЕНИЕ

по возражению на действие (бездействие)

город Мурманск

(место)

“ 02 ” февраля 20 23 г.

(дата)

Я, заместитель главного государственного инспектора г. Мурманска по пожарному надзору

МАЛИЙ Андрей Алексеевич

рассмотрев заявление Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Мурманска № 109 (далее – МБДОУ г. Мурманска № 109) о переносе сроков исполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности № 118/1/1 от 23.09.2021, а также исследовав материалы контрольно-наблюдательного дела о противопожарном состоянии объекта защиты МБДОУ г. Мурманска № 109,

у с т а н о в и л:

Заявление МБДОУ г. Мурманска № 109 о переносе сроков исполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности 118/1/1 от 23.09.2021 было получено и зарегистрировано в отделе надзорной деятельности и профилактической работы по городу Мурманску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Мурманской области (далее - Отдел) 01.02.2023 за № 55.

В период времени с 13 сентября 2021 года по 23 сентября 2021 года на основании распоряжения № 118 от 03.09.2021 Отделом была проведена плановая выездная проверка объекта защиты МБДОУ г. Мурманска № 109 по адресу: г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 26/3, с целью выполнения ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год.

В ходе проверки были выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности, а именно:

- Над эвакуационными выходами из помещений № 8 и № 2 ведущими в лестничную клетку, отсутствуют световые оповещатели «Выход» (нумерация помещений по техпаспорту инв. № 2927 от 01.11.2013г);

- Двери эвакуационных выходов 1 этажа, ведущие из общего коридора (помещение № 12) в лестничные клетки, а также из групповой ячейки (помещение № 3) в лестничную клетку открываются не по направлению выхода.

Согласно пункту 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Закон № 248-ФЗ) в случае выявления при проведении контрольного (надзорного) мероприятия нарушений обязательных требований контролируемым лицом контрольный (надзорный) орган в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязан выдать после оформления акта контрольного (надзорного) мероприятия

контролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также других мероприятий, предусмотренных федеральным законом о виде контроля.

Статьей 37 Закона № 69-ФЗ установлена обязанность организаций соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны.

Согласно статьи 38 Закона № 69-ФЗ ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут в числе прочего собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом.

Из представленного ходатайства № 23 от 31.01.2023 и прилагаемых документов следует следующее, что выявленные в ходе проведения плановой выездной проверки нарушения требования пожарной безопасности, а именно пункт 1 предписания № 118/1/1 от 23.09.2021 на момент подачи ходатайства о переносе сроков исполнения предписания выполнен. Вместе с тем, согласно письму комитета по образованию администрации города Мурманска, мероприятия по устранению выявленных нарушений по предписаниям №№ 118/1/1 и 119/1/1 включены в муниципальную программу города Мурманска «Развитие образования» на 2018-2024 годы.

Исходя из указанных фактов, Заявитель просит перенести срок исполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности № 118/1/1 от 23.09.2021 на 2023 год.

Учитывая вышеизложенное и руководствуясь действующим законодательством Российской Федерации в области пожарной безопасности,

Р Е Ш И Л:

1. Ходатайство о переносе срока исполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности от 23.09.2021 № 118/1/1, выданного МБДОУ г. Мурманска № 109, удовлетворить.
2. Учитывая положения части 4 статьи 14 Федерального закона № 248-ФЗ, а также принимая во внимание тот факт, что для устранения нарушения требований пожарной безопасности, указанного в предписании по устранению нарушений требований пожарной безопасности от 23.09.2021 № 118/1/1, требуются сложные организационные и технические мероприятия, считать контрольный срок, установленный для выполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности от 23.09.2021 № 118/1/1, вынесенного отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городу Мурманску УНПР Главного управления МЧС России по Мурманской области **01 октября 2023 года включительно.**
3. Настоящее решение считать неотъемлемой частью акта проверки соблюдения требований пожарной безопасности от 23.09.2021 № 119 и предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности от 23.09.2021 № 118/1/1.

(подпись лица, вынесшего настоящее решение)

Копию настоящего решения получил, ознакомлен:

✓ 09.02.2023

(дата)

✓

(подпись представителя)